

SOFTLINK s.r.o.
Ing. Jaromír Charvát, CEO
Tomkova 409
278 01 Kralupy nad Vltavou

V Praze dne 15. května 2017

Výjimka z Připojovacích podmínek NN

Dnešním dnem udělujeme výjimku z Připojovacích podmínek NN pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí pro společnost **Softlink s.r.o.**, se sídlem Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 27109682.

Tato výjimka se vztahuje k bodu 7.4 Rozhraní pro využití výstupu z elektroměru Připojovacích podmínek NN takto:

Radiové moduly **WM868-SI4.1-H** a **WB169-SI4** (výrobce Softlink s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou) bude připojena výhradně k výstupním impulsům elektroměrů (S0) **bez rozhraní s galvanickým oddělením vstupních obvodů** (optočlen) a mohou být instalovány do prostoru určeného pro rozhraní výstupních impulsů (optooddělovač). Tato výjimka z Připojovacích podmínek NN se uděluje na dobu neurčitou.



Ing. Radim Černý
člen představenstva

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zasilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00